第B110111526号
平成23年2月10日発行

分 析 結 果 報 告 書

東尾メック株式会社　　殿

建築物飲料水水質検査業　大阪府22水第8－3号
簡易専用水道検査機関（登録）第19号
計量証明事業登録（大阪府）濃度第10035号
財団法人　関西環境管理技術センター
〒550-0021　大阪市西区川口2丁目9番10号
電話　(06)6583－3262(代表)

御依頼を受けました試料について、分析結果を下記のとおり報告いたします。

分析項目	分析結果	単位	補正値※	判定基準	分析方法
味	異常なし	－	－	異常でないこと	JIS S 3200-7附属書16 官能法
臭気	異常なし	－	－	異常でないこと	JIS S 3200-7附属書17 官能法
色度	1.7	度	0.5未満	5以下	JIS S 3200-7附属書18 透過光測定法
濁度	0.3	度	0.2未満	2以下	JIS S 3200-7附属書19 積分球式光電光度法
鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.03未満	0.3以下	JIS S 3200-7附属書1 ICP質量分析法
六価クロム化合物	0.005未満	mg/L	0.005未満	0.05以下	JIS S 3200-7附属書1 ICP質量分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	mg/L	0.3未満	3以下	JIS S 3200-7附属書14 全有機炭素計測法
以下余白					

受付日	平成23年1月19日	試料名	アバカス継手 ソケット 13Su 材質(SCS13)	作成者	－
試料コード	特1570浸－1			持込者	貴社　島

備考

試験方法:JIS S3200－7 :2009　水道用器具－浸出性能試験方法による。
ただし、コンデショニングは(無)である。

浸出液の体積：　0.0045　L/個
浸出時間：　16　時間
浸出温度：　23　℃

※ 補正値は分析結果を25倍希釈した値である。

第B110111527号
平成23年2月10日発行

分 析 結 果 報 告 書

東尾メック株式会社　　殿

建築物飲料水水質検査業　大阪府22水第8－3号
簡易専用水道検査機関（登録）　第19号
計量証明事業登録(大阪府)　濃度第10035号
財団法人　関西環境管理技術センター
〒550-0021　大阪市西区川口2丁目9番10号
電話　(06)6583－3262(代表)

御依頼を受けました試料について、分析結果を下記のとおり報告いたします。

分析項目	分析結果	単位	補正値※	判定基準	分析方法
味	異常なし	－	－	異常でないこと	JIS　S　3200-7附属書16　官能法
臭気	異常なし	－	－	異常でないこと	JIS　S　3200-7附属書17　官能法
色度	0.5未満	度	0.5未満	5以下	JIS　S　3200-7附属書18　透過光測定法
濁度	0.2未満	度	0.2未満	2以下	JIS　S　3200-7附属書19　積分球式光電光度法
亜鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.01未満	1.0以下	JIS　S　3200-7附属書1　ICP質量分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	0.3未満	3以下	JIS　S　3200-7附属書14　全有機炭素計測法
フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.0005未満	0.005以下	JIS　S　3200-7附属書13　固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法
以下余白					

受付日	平成23年1月19日	試料名	Oリング　材質(FKM)	作成者	－
試料コード	特1570浸－2			持込者	貴社　島

備考

試験方法:JIS　S3200－7　:2009　水道用器具－浸出性能試験方法による。
ただし、コンデショニングは(無)である。

接水面積比：　20　cm^2/L
浸出時間：　16　時間
浸出温度：　23　℃

※ 補正値は分析結果を25倍希釈した値である。